

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Piła
ul. Poznańska 34
64-920 Piła
tel. 61 850 40 00

Piła, 08.05.2018 r.

43510/2016/OD5/ZR7

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
ul. gen. Sikorskiego 82 A
64-920 Piła

**Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
znak 43510/2016/OD5/ZR7 z dnia 14/12/2016**

budynek mieszkalny wielorodzinny nr 5, Piła, ul. gen. Władysława Andersa dz. nr 349
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 141.6 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do IV grupy przyłączeniowej

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Należy zainstalować układ, który składać się będzie z trójfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
- 37 szt.

Wszystkie urządzenia do układu pomiarowego włącznie należy przystosować do plombowania.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Główne: Według dokumentacji. Projektowana szafa kablowa SK3.

Przedlicznikowe:

36 x (3 x 20 A) - Lokale mieszkalne 36 szt.

1 x (3 x 20 A) - potrzeby administracyjne.

Instalowane w: szafka pomiarowa w miejscu ogólnodostępnym, w pobliżu miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Piła
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Bartosz Woźniak