UWAGI

1. POD OPARCIE BELEK STALOWYCH POZ.6. NA MURZE WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE(C16/20) 24x50cm, H=25cm.
2. W PŁYTACH O SZEROKOŚCI 120cm I ROZPIĘTOŚCI OSIOWEJ 6,3m ORAZ 6,6m NALEŻY WYKONAĆ ZBROJENIE PODPOROWE (RDZENIOWE). DWA SKRAJNE KANAŁY ZAZBROIĆ I ZABETONOWAĆ NA DŁUGOŚCI 80cm OD LICA PODPORY 4 Ø12 ZE STALI A-III, STRZEMIONA Ø6 CO 20cm ZE STALI A-0.
3. W SPOINACH POMIĘDZY WSZYSTKIMI PŁYTAMI NALEŻY UMIESZCZAĆ ZBROJENIE PODPOROWE. DLA PŁYT O ROZPIĘTOŚCI PONIŻEJ 6,0m ZBROJENIE WYKONAĆ Z PRĘTA Ø12 ZE STALI A-0, DLA PŁYT O ROZPIĘTOŚCI 6,3m i 6,6m Z PRĘTA Ø16 ZE STALI A-III.

LEGENDA

- PODUSZKI BETONOWE (C16/20) 24x50cm, h=25cm POD OPARCIE BELEK STALOWYCH Poz.6.
- OTWORY W STROPIE
- SŁUP ŻELBETOWY S-6 - 25x64cm, 10ø12, 6ø6 co 15cm

UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PIWNIC 1:50

Inwestor:	Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82A	
Temat:	Zespół dwóch budynków wielorodzinnych w Pile w rejonie ulicy Andersa	
Adres inwestycji:	64-920 Piła, rejon ulicy Andersa dz. nr ewidencyjny 349	
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1	
Projektował:	inż. Agnieszka Starczyńska uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP/0136/PWOK/09	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Topyła uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP/0143/PWOK/08	
Nazwa rysunku:	**UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PIWNIC**	Data: sierpień 2017 Skala: 1:50 Nr rys. **2K**